

手術室ほか清浄度等測定業務仕様書

測定項目、測定回数、測定場所等については下記のとおりとする

1 測定項目

- ・ 清浄度（空中浮遊微粒子測定）
- ・ 風 速（風速・風量測定）
- ・ 室間差圧測定
- ・ 温湿度測定
- ・ 環境診断

2 測定場所・測定回数

階		室名	清浄度	風速	室間差圧	温湿度	環境診断	測定回数
地階		臓器保存室					6箇所	年2回
1階	心臓脳血管センター	心カテ①	8箇所	6箇所	2箇所	8箇所		年1回
		心カテ②	8箇所	6箇所	2箇所	8箇所		
		心カテ③	8箇所	8箇所	2箇所	8箇所		
2階		病理検査室					6箇所	年2回
		染色室					6箇所	
3階	手術部	第1手術室	7箇所	6箇所	1箇所	7箇所		年1回
		第2手術室	6箇所	6箇所	1箇所	6箇所		
		第3手術室	7箇所	55箇所	1箇所	7箇所		
		第4手術室	7箇所	6箇所	1箇所	7箇所		
		第5手術室	8箇所	10箇所	2箇所	8箇所		
		第6手術室	5箇所	6箇所	1箇所	5箇所		
		第7手術室	5箇所	4箇所	1箇所	5箇所		
	集中治療センター	第2・3室	6箇所	7箇所	2箇所	6箇所		
		第5室	4箇所	2箇所	1箇所	4箇所		
		中央滅菌室					7箇所	年2回

※ 臓器保存室：ホルムアルデヒド検知管法・病理検査室：ホルムアルデヒド検知管法
染色室：キシレン検知管法・中央滅菌室：エチレンオキシド検知管法

3 作業予定日

契約日から令和9年3月19日（金）までの間

4 業務完了報告書の提出

測定の実施後、それぞれ業務完了報告書を提出するものとする。